



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002816406

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a: 60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c: 90^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日 有效期至：2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 29 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002816406

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-24	输出: 24Vdc, 2.92A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 24Vdc, 4A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96W LED 模块	—
2	ELG-100-36	输出: 36Vdc, 1.95A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 36Vdc, 2.66A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 95.76W LED 模块	—
3	ELG-100-42	输出: 42Vdc, 1.67A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 42Vdc, 2.28A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 95.76W LED 模块	—
4	ELG-100-48	输出: 48Vdc, 1.46A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 48Vdc, 2A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96W LED 模块	—
5	ELG-100-54	输出: 54Vdc, 1.3A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 54Vdc, 1.78A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96.12W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 60℃, tc: 90℃, I 类, IP67, SELV,  ,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002816408

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a: 60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c: 90^{\circ}\text{C}$ ，I 类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日 有效期至：2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 29 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002816408

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-24A	输出: 24Vdc, 2.92A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 24Vdc, 4A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96W LED 模块	—
2	ELG-100-36A	输出: 36Vdc, 1.95A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 36Vdc, 2.66A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 95.76W LED 模块	—
3	ELG-100-42A	输出: 42Vdc, 1.67A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 42Vdc, 2.28A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 95.76W LED 模块	—
4	ELG-100-48A	输出: 48Vdc, 1.46A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 48Vdc, 2A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96W LED 模块	—
5	ELG-100-54A	输出: 54Vdc, 1.3A (恒压恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 70W LED 模块; 输出: 54Vdc, 1.78A (恒压恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 96.12W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 60°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002816418

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 09 日 有效期至: 2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 11 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002816418

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-24AB	输出：Max.24Vdc，4A（恒流），	外接电阻调光
2	ELG-100-24AD2	配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）；	D2 型调光方式
3	ELG-100-24ADA	配套光源：96W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	DA 型调光方式
4	ELG-100-36AB	输出：Max.36Vdc，2.66A（恒流），	外接电阻调光
5	ELG-100-36AD2	配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）；	D2 型调光方式
6	ELG-100-36ADA	配套光源：95.76W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	DA 型调光方式
7	ELG-100-42AB	输出：Max.42Vdc，2.28A（恒流），	外接电阻调光
8	ELG-100-42AD2	配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）；	D2 型调光方式
9	ELG-100-42ADA	配套光源：95.76W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	DA 型调光方式
10	ELG-100-48AB	输出：Max.48Vdc，2A（恒流），	外接电阻调光
11	ELG-100-48AD2	配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）	D2 型调光方式
12	ELG-100-48ADA	配套光源：96W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）	DA 型调光方式
13	ELG-100-54AB	输出：Max.54Vdc，1.78A（恒流），	外接电阻调光
14	ELG-100-54AD2	配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）	D2 型调光方式
15	ELG-100-54ADA	配套光源：96.12W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）	DA 型调光方式
输入：100-240V~，50/60Hz，ta：60℃，tc：90℃，I 类，IP65，SELV，  ，  ， 			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于 25W；			
D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定），为非控制端口调光；			
DA 型调光方式：DALI 调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002816419

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:90°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页;100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2024年12月09日 有效期至:2029年12月08日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年11月08日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002816419

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-24B	输出：Max.24Vdc，4A（恒流）， 配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）； 配套光源：96W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	外接电阻调光
2	ELG-100-24D		D 型调光方式
3	ELG-100-24D2		D2 型调光方式
4	ELG-100-24DA		DA 型调光方式
5	ELG-100-36B	输出：Max.36Vdc，2.66A（恒流），配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）； 配套光源：95.76W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	外接电阻调光
6	ELG-100-36D		D 型调光方式
7	ELG-100-36D2		D2 型调光方式
8	ELG-100-36DA		DA 型调光方式
9	ELG-100-42B	输出：Max.42Vdc，2.28A（恒流）， 配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时）； 配套光源：95.76W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）；	外接电阻调光
10	ELG-100-42D		D 型调光方式
11	ELG-100-42D2		D2 型调光方式
12	ELG-100-42DA		DA 型调光方式
13	ELG-100-48B	输出：Max.48Vdc，2A（恒流）， 配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时） 配套光源：96W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）	外接电阻调光
14	ELG-100-48D		D 型调光方式
15	ELG-100-48D2		D2 型调光方式
16	ELG-100-48DA		DA 型调光方式
17	ELG-100-54B	输出：Max.54Vdc，1.78A（恒流）， 配套光源：70W LED 模块（当输入电压 100-200Vac 时） 配套光源：96.12W LED 模块（当输入电压 200-240Vac 时）	外接电阻调光
18	ELG-100-54D		D 型调光方式
19	ELG-100-54D2		D2 型调光方式
20	ELG-100-54DA		DA 型调光方式
输入：100-240V~，50/60Hz，ta：60℃,tc：90℃，I 类，IP67，SELV，  ，  ， 			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于 25W;			
D型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率,为非控制端口调光;			
D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定）,为非控制端口调光;			
DA型调光方式：DALI调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司