中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002890090

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃，不可调光）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 22 日　**有效期至：**2026 年 05 月 17 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 08 月 09 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002890090

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-12A	输出（当输入电压：100-200Vac）：12Vdc， 12A（恒压恒流），配套光源：144W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：12Vdc，16A（恒压恒流），配套光源：192W LED 模块	—
2	ELG-200-24A	输出（当输入电压：100-200Vac）：24Vdc， 6.25A（恒压恒流），配套光源：150W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：24Vdc，8.4A（恒压恒流），配套光源：201.6W LED 模块	—
3	ELG-200-36A	输出（当输入电压：100-200Vac）：36Vdc，4.16A（恒压恒流），配套光源：149.76W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：36Vdc，5.55A（恒压恒流），配套光源：199.8W LED 模块	—
4	ELG-200-42A	输出（当输入电压：100-200Vac）：42Vdc，3.57A（恒压恒流），配套光源：149.94W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：42Vdc，4.76A（恒压恒流），配套光源：199.9W LED 模块	—
5	ELG-200-48A	输出（当输入电压：100-200Vac）：48Vdc，3.12A（恒压恒流），配套光源：149.76W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：48Vdc，4.16A（恒压恒流），配套光源：199.68W LED 模块	—
6	ELG-200-54A	输出（当输入电压：100-200Vac）：54Vdc，2.78A（恒压恒流），配套光源：150.12W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：54Vdc，3.72A（恒压恒流），配套光源：200.88W LED 模块	—
7	ELG-240-24A	输出（当输入电压：100-200Vac）：24Vdc，7.5A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：24Vdc，10A（恒压恒流），配套光源：240W LED 模块	—

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002890090

9	ELG-240-36A	输出（当输入电压：100-200Vac）：36Vdc，5A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：36Vdc，6.66A（恒压恒流），配套光源：239.76W LED 模块	—
10	ELG-240-42A	输出（当输入电压：100-200Vac）：42Vdc，4.28A（恒压恒流），配套光源：179.76W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：42Vdc，5.71A（恒压恒流），配套光源：239.82W LED 模块	—
11	ELG-240-48A	输出（当输入电压：100-200Vac）：48Vdc，3.75A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：48Vdc，5.0A（恒压恒流），配套光源：240W LED 模块	—
12	ELG-240-54A	输出（当输入电压100-200V～时）：54V⎓，3.34A（恒压恒流），配套光源：180.36W LED 模块； 输出（当输入电压200-240V～时）：54V⎓，4.45A（恒流），配套光源： 240.3W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，功率因数:0.95， ta：50℃,tc：90℃， Ⅰ类，IP65，SELV，			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002889174

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃，部分型号控制端口调光）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 22 日　**有效期至：**2026 年 05 月 17 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 08 月 09 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002889174

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-12B	输出：Max. 12Vdc，12A（恒流），配套光源：	B 型调光
2	ELG-200-12D	144W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；	D 型调光
3	ELG-200-12D2	输出：Max. 12Vdc，16A（恒流），配套光源：	D2 型调光
4	ELG-200-12DA	192W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
5	ELG-200-24B	输出：Max. 24Vdc， 6. 25A（恒流），配套光源：	B 型调光
6	ELG-200-24D	150W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；	D 型调光
7	ELG-200-24D2	输出：Max. 24Vdc， 8. 4A（恒流），配套光源：	D2 型调光
8	ELG-200-24DA	201. 6W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
9	ELG-200-36B	输出：Max. 36Vdc，4. 16A（恒流），配套光源：	B 型调光
10	ELG-200-36D	149. 76W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	D 型调光
11	ELG-200-36D2	输出：Max. 36Vdc，5. 55A（恒流），配套光源：	D2 型调光
12	ELG-200-36DA	199. 8W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
13	ELG-200-42B	输出：Max. 42Vdc，3. 57A（恒流），配套光源：	B 型调光
14	ELG-200-42D	149. 94W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	D 型调光
15	ELG-200-42D2	输出：Max. 42Vdc，4. 76A（恒流），配套光源：	D2 型调光
16	ELG-200-42DA	199. 9W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
17	ELG-200-48B	输出：Max. 48Vdc，3. 12A（恒流），配套光源：	B 型调光
18	ELG-200-48D	149. 76W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	D 型调光
19	ELG-200-48D2	输出：Max. 48Vdc，4. 16A（恒流），配套光源：	D2 型调光
20	ELG-200-48DA	199. 68W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
21	ELG-200-54B	输出：Max. 54Vdc，2. 78A（恒流），配套光源：	B 型调光
22	ELG-200-54D	150. 12W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	D 型调光
23	ELG-200-54D2	输出：Max. 54Vdc，3. 72A（恒流），配套光源：	D2 型调光
24	ELG-200-54DA	200. 88W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
25	ELG-240-24B	输出：Max. 24Vdc，7. 5A（恒流），配套光源：	B 型调光
26	ELG-240-24D	180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；	D 型调光
27	ELG-240-24D2	输出：Max. 24Vdc，10A（恒流），配套光源：	D2 型调光
28	ELG-240-24DA	240W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002889174

29	ELG-240-36B	输出：Max. 36Vdc，5A（恒流），配套光源：180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；	B 型调光
30	ELG-240-36D		D 型调光
31	ELG-240-36D2	输出：Max. 36Vdc，6. 66A（恒流），配套光源：239. 76W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	D2 型调光
32	ELG-240-36DA		DA 型调光
33	ELG-240-42B	输出：Max. 42Vdc，4. 28A（恒流），配套光源：179. 76W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	B 型调光
34	ELG-240-42D		D 型调光
35	ELG-240-42D2	输出：Max. 42Vdc，5. 71A（恒流），配套光源：239. 82W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	D2 型调光
36	ELG-240-42DA		DA 型调光
37	ELG-240-48B	输出：Max. 48Vdc，3. 75A（恒流），配套光源：180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；	B 型调光
38	ELG-240-48D		D 型调光
39	ELG-240-48D2	输出：Max. 48Vdc，5. 0A（恒流），配套光源：240W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	D2 型调光
40	ELG-240-48DA		DA 型调光
41	ELG-240-54B	输出：Max. 54Vdc，3. 34A（恒流），配套光源：180. 36W LED 模块(当输入电压:100-200Vac)；	B 型调光
42	ELG-240-54D		D 型调光
43	ELG-240-54D2	输出：Max. 54Vdc，4. 45A（恒流），配套光源：240. 3W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	D2 型调光
44	ELG-240-54DA		DA 型调光

输入：100-240V～，50/60Hz，功率因数:0. 95，ta：50℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP67，SELV，

备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。

调光类型：

1. B 型调光方式：外接电阻调光；

2. D 型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率；非控制端口调光

3. D2 型调光方式：可编程定时调光，使用者可根据需要，通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度;非控制端口调光

4. DA型调光方式：DALI功能调光。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002884437

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃，不可调光）
见附页。100-240V～ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 22 日　**有效期至：**2026 年 05 月 17 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 07 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002884437

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-12	输出（当输入电压：100-200Vac）：12Vdc， 12A（恒压恒流），配套光源：144W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：12Vdc，16A（恒压恒流），配套光源：192W LED 模块	—
2	ELG-200-24	输出（当输入电压：100-200Vac）：24Vdc， 6.25A（恒压恒流），配套光源：150W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：24Vdc，8.4A（恒压恒流），配套光源：201.6W LED 模块	—
3	ELG-200-36	输出（当输入电压：100-200Vac）：36Vdc，4.16A（恒压恒流），配套光源：149.76W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：36Vdc，5.55A（恒压恒流），配套光源：199.8W LED 模块	—
4	ELG-200-42	输出（当输入电压：100-200Vac）：42Vdc，3.57A（恒压恒流），配套光源：149.94W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：42Vdc，4.76A（恒压恒流），配套光源：199.9W LED 模块	—
5	ELG-200-48	输出（当输入电压：100-200Vac）：48Vdc，3.12A（恒压恒流），配套光源：149.76W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：48Vdc，4.16A（恒压恒流），配套光源：199.68W LED 模块	—
6	ELG-200-54	输出（当输入电压：100-200Vac）：54Vdc，2.78A（恒压恒流），配套光源：150.12W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：54Vdc，3.72A（恒压恒流），配套光源：200.88W LED 模块	—
7	ELG-240-24	输出（当输入电压：100-200Vac）：24Vdc，7.5A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：24Vdc，10A（恒压恒流），配套光源：240W LED 模块	—

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002884437

8	ELG-240-36	输出（当输入电压：100-200Vac）：36Vdc，5A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：36Vdc，6.66A（恒压恒流），配套光源：239.76W LED 模块	—
9	ELG-240-42	输出（当输入电压：100-200Vac）：42Vdc，4.28A（恒压恒流），配套光源：179.76W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：42Vdc，5.71A（恒压恒流），配套光源：239.82W LED 模块	—
10	ELG-240-48	输出（当输入电压：100-200Vac）：48Vdc，3.75A（恒压恒流），配套光源：180W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：48Vdc，5.0A（恒压恒流），配套光源：240W LED 模块	—
11	ELG-240-54	输出（当输入电压：100-200Vac）：54Vdc，3.34A（恒压恒流），配套光源：180.36W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：54Vdc，4.45A（恒压恒流），配套光源：240.3W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：50℃,tc：90℃， Ⅰ类，IP67，SELV，			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002888991

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃，部分型号控制端口调光）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 22 日　**有效期至：**2026 年 05 月 17 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 08 月 09 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002888991

证书附页：第 1 页 共 3 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-200-12AB	输出：Max. 12Vdc，12A（恒流），配套光源：144W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max. 12Vdc，16A（恒流），配套光源：192W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
2	ELG-200-12AD2		D2 型调光
3	ELG-200-12ADA		DA 型调光
4	ELG-200-24AB	输出：Max. 24Vdc， 6. 25A（恒流），配套光源：150W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max. 24Vdc， 8. 4A（恒流），配套光源：201. 6W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
5	ELG-200-24AD2		D2 型调光
6	ELG-200-24ADA		DA 型调光
7	ELG-200-36AB	输出：Max. 36Vdc，4. 16A（恒流），配套光源：149. 76W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max. 36Vdc，5. 55A（恒流），配套光源：199. 8W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
8	ELG-200-36AD2		D2 型调光
9	ELG-200-36ADA		DA 型调光
10	ELG-200-42AB	输出：Max. 42Vdc，3. 57A（恒流），配套光源：149. 94W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max. 42Vdc，4. 76A（恒流），配套光源：199. 9W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
11	ELG-200-42AD2		D2 型调光
12	ELG-200-42ADA		DA 型调光
13	ELG-200-48AB	输出：Max. 48Vdc，3. 12A（恒流），配套光源：149. 76W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max. 48Vdc，4. 16A（恒流），配套光源：199. 68W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
14	ELG-200-48AD2		D2 型调光
15	ELG-200-48ADA		DA 型调光
16	ELG-200-54AB	输出：Max. 54Vdc，2. 78A（恒流），配套光	B 型调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002888991

17	ELG-200-54AD2	源：150.12W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max.54Vdc，3.72A（恒流），配套光源：200.88W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	D2 型调光
18	ELG-200-54ADA		DA 型调光
19	ELG-240-24AB	输出：Max.24Vdc，7.5A（恒流），配套光源：180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max.24Vdc，10A（恒流），配套光源：240W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
20	ELG-240-24AD2		D2 型调光
21	ELG-240-24ADA		DA 型调光
22	ELG-240-36AB	输出：Max.36Vdc，5A（恒流），配套光源：180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max.36Vdc，6.66A（恒流），配套光源：239.76W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
23	ELG-240-36AD2		D2 型调光
24	ELG-240-36ADA		DA 型调光
25	ELG-240-42AB	输出：Max.42Vdc，4.28A（恒流），配套光源：179.76W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max.42Vdc，5.71A（恒流），配套光源：239.82W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
26	ELG-240-42AD2		D2 型调光
27	ELG-240-42ADA		DA 型调光
28	ELG-240-48AB	输出：Max.48Vdc，3.75A（恒流），配套光源：180W LED 模块（当输入电压：100-200Vac）；输出：Max.48Vdc，5.0A（恒流），配套光源：240W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	B 型调光
29	ELG-240-48AD2		D2 型调光
30	ELG-240-48ADA		DA 型调光
31	ELG-240-54AB	输出：Max.54Vdc，3.34A（恒流），配套光源：180.36W LED 模块（当输入电压：	B 型调光
32	ELG-240-54AD2		D2 型调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002888991

33	ELG-240-54ADA	100-200Vac）； 输出：Max.54Vdc，4.45A（恒流），配套光源：240.3W LED 模块（当输入电压：200-240Vac）	DA 型调光
输入：100-240V～，50/60Hz，功率因数:0.95， ta：50℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP65，SELV，			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。 调光类型： 1.B 型调光方式：外接电阻调光； 2.D2 型调光方式：可编程定时调光，使用者可根据需要，通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度;非控制端口调光 3.DA型调光方式：DALI功能调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司