中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782398

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，Ⅰ类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护:110℃，不可调光）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日　**有效期至：**2030 年 05 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 06 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782398

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24	输出：Max. 24Vd. c.，6. 5A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	—
2	HBG-160-24E	输出：Max. 24Vd. c.，6. 5A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	外壳结构不同
3	HBG-160-36	输出：Max. 36Vd. c.，4. 4A（恒流） 配套光源：Max. 158. 4W LED 模块	—
4	HBG-160-36E	输出：Max. 36Vd. c.，4. 4A（恒流） 配套光源：Max. 158. 4W LED 模块	外壳结构不同
5	HBG-160-48	输出：Max. 48Vd. c.，3. 3A（恒流） 配套光源：Max. 158. 4W LED 模块	—
6	HBG-160-48E	输出：Max. 48Vd. c.，3. 3A（恒流） 配套光源：Max. 158. 4W LED 模块	外壳结构不同
7	HBG-160-60	输出：Max. 60Vd. c.，2. 6A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	—
8	HBG-160-60E	输出：Max. 60Vd. c.，2. 6A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	外壳结构不同
9	HBG-160-24A	输出：Max. 24Vd. c.，6. 5A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	—

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782398

证书附页：第 2 页 共 2 页

10	HBG-160-36A	输出：Max.36Vd.c.,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	—
11	HBG-160-48A	输出：Max.48Vd.c.,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	—
12	HBG-160-60A	输出：Max.60Vd.c.,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	—

输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃，tc：85℃，SELV，IP20，

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002770211

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护:110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 20 日　**有效期至：**2030 年 01 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002770211

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24	输出：Max.24Vdc,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	—
2	HBG-160-24E	输出：Max.24Vdc,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外壳结构不同
3	HBG-160-36	输出：Max.36Vdc,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	—
4	HBG-160-36E	输出：Max.36Vdc,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外壳结构不同
5	HBG-160-48	输出：Max.48Vdc,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	—
6	HBG-160-48E	输出：Max.48Vdc,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外壳结构不同
7	HBG-160-60	输出：Max.60Vdc,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	—
8	HBG-160-60E	输出：Max.60Vdc,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外壳结构不同
输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃,tc：85℃，SELV,IP67，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782452

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，非控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护:110℃）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 20 日　　**有效期至：**2030 年 05 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 06 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002782452

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24B	输出：Max.24Vd.c.,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-160-36B	输出：Max.36Vd.c.,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
3	HBG-160-48B	输出：Max.48Vd.c.,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
4	HBG-160-60B	输出：Max.60Vd.c.,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃，tc：85℃，SELV，IP20，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002767890

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP65，定温热保护:110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 20 日　**有效期至：**2030 年 01 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002767890

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24A	输出：Max.24Vdc,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156WLED 模块	—
2	HBG-160-36A	输出：Max.36Vdc,4.4A（恒流） 配套光源：Max. 158.4W LED 模块	—
3	HBG-160-48A	输出：Max.48Vdc,3.3A（恒流） 配套光源：Max. 158.4W LED 模块	—
4	HBG-160-60A	输出：Max.60Vdc,2.6A（恒流） 配套光源：Max. 156W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃，tc：85℃，SELV，IP65，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002767927

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，非控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护:110℃）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 20 日　**有效期至：**2030 年 01 月 19 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002767927

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24B	输出：Max.24Vdc,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-160-36B	输出：Max.36Vdc,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
3	HBG-160-48B	输出：Max.48Vdc,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
4	HBG-160-60B	输出：Max.60Vdc,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃,tc：85℃，SELV,IP67，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002094896

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，ta:50℃，tc:85℃，I 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护:110℃）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 03 月 11 日　**有效期至：**2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 07 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002094896

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-160-24AB	输出：Max.24V d.c.,6.5A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-160-36AB	输出：Max.36V d.c.,4.4A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
3	HBG-160-48AB	输出：Max.48V d.c.,3.3A（恒流） 配套光源：Max.158.4W LED 模块	外接电阻调光
4	HBG-160-60AB	输出：Max.60V d.c.,2.6A（恒流） 配套光源：Max.156W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V～，50/60Hz，1.7A，ta：50℃，tc：85℃，SELV，IP20，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流恒压模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护:110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日　**有效期至：**2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 07 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：36Vdc（恒压），5.5A（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
2	HBG-200-36B		外接电阻调光
3	HBG-200-36DA		可调光
4	HBG-200-48	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：48Vdc（恒压），4.1A（恒流），配套光源：196.8W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
5	HBG-200-48B		外接电阻调光
6	HBG-200-48DA		可调光
7	HBG-200-60	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流），配套光源：156W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：60Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
8	HBG-200-60B		外接电阻调光
9	HBG-200-60DA		可调光
10	HBG-160-24DA	输出：24Vdc（恒压），6.5A（恒流），配套光源：156W LED 模块	可调光
11	HBG-160-36DA	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块	可调光
12	HBG-160-48DA	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块	可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

证书附页：第 2 页 共 2 页

13	HBG-160-60DA	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流）， 配套光源：156W LED 模块，	可调光
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃,tc：85℃，Ⅰ类，IP20，SELV，			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流恒压模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:85℃，Ⅰ类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护:110℃）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日　**有效期至：**2027 年 03 月 20 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 07 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：36Vdc（恒压），5.5A（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
2	HBG-200-36B		可调光
3	HBG-200-36DA		可调光
4	HBG-200-48	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：48Vdc（恒压），4.1A（恒流），配套光源：196.8W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
5	HBG-200-48B		可调光
6	HBG-200-48DA		可调光
7	HBG-200-60	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流），配套光源：156W LED 模块（当输入电压 100-200V～时），输出：60Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V～时）	非调光
8	HBG-200-60B		可调光
9	HBG-200-60DA		可调光
10	HBG-160-24DA	输出：24Vdc（恒压），6.5A（恒流）， 配套光源：156W LED 模块	可调光
11	HBG-160-36DA	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流）， 配套光源：158.4W LED 模块	可调光
12	HBG-160-48DA	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），	可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

证书附页：第 2 页 共 2 页

		配套光源：158.4W LED 模块	
13	HBG-160-60DA	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流）， 配套光源：156W LED 模块，	可调光
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃，tc：85℃，Ⅰ类，IP67，SELV，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666