



产品认证证书

证书编号: CQC18001199289

发证日期: 2023年09月27日
有效期至: 2028年04月03日

委托人名称 明纬(广州)电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路11号

制造商名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 台湾新北市五股区五权三路28号

生产企业名称 明纬(广州)电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔2000m及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年08月17日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC18001199289

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号：LRS-200-x，LRS-350-x(x=3.3,4.2,5,12,15,24,36,48；代表输出电压)、

LRS-200N2-x，LRS-350N2-x(x=12,24,36,48；代表输出电压)

型号规格列表：

型号	交流输入	直流输出电压	直流输出电流
LRS-200-3.3	100-120V ~ 4.0A 200-240V ~ 2.0A 50/60Hz	3.3V	40A
LRS-200-4.2		4.2V	40A
LRS-200-5		5V	40A
LRS-200-12		12V	17A
LRS-200-15		15V	14A
LRS-200-24		24V	8.8A
LRS-200-36		36V	5.9A
LRS-200-48		48V	4.4A
LRS-200N2-12		100-120V ~ 4.1A	12V
LRS-200N2-24	200-240V ~ 2.4A	24V	8.8A



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC18001199289

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LRS-200N2-36	50/60Hz	36V	5.9A	
LRS-200N2-48		48V	4.4A	
LRS-350-3.3	100-120V ~ 6.8A 200-240V ~ 3.4A 50/60Hz	3.3V	60A	
LRS-350-4.2		4.2V	60A	
LRS-350-5		5V	60A	
LRS-350-12		12V	29A	
LRS-350-15		15V	23.2A	
LRS-350-24		24V	14.6A	
LRS-350-36		36V	9.7A	
LRS-350-48		48V	7.3A	
LRS-350N2-12		100-120V ~ 6.8A 200-240V ~ 3.8A 50/60Hz	12V	29A
LRS-350N2-24			24V	14.6A
LRS-350N2-36	36V		9.7A	
LRS-350N2-48	48V		7.3A	



中国质量认证中心