



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002621641

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交直流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 恒压模式, 安全特低电压, EL, II类, IP20, 不可调光, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。110-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月27日 有效期至: 2029年04月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年04月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621641

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12-S	输出：12Vd.c.（恒压），3.4A，配套光源：40.8W	tc:90℃，不可调光
2.	XLC-40-24-S	输出：24Vd.c.（恒压），1.7A，配套光源：40.8W	tc:90℃，不可调光
3.	XLC-25-12-S	输出：12Vd.c.（恒压），2.1A，配套光源：25.2W	tc:85℃，不可调光
4.	XLC-25-24-S	输出：24Vd.c.（恒压），1.05A，配套光源：25.2W	tc:85℃，不可调光
输入：110-240V~ 50/60Hz，ta:50℃(当输入电压为 200-240V~)，ta:40℃(当输入电压为 110-200V~)			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002621642

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,内装式(II),恒压模式,安全特低电压,EL,不可调光,定温热保护:110°C)
见附页。110-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月24日 有效期至: 2029年04月16日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年04月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002621642

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-12	输出: 12Vd.c. (恒压), 3.4A, 配套光源: 40.8W	tc:90℃, 不可调光
2.	XLC-40-24	输出: 24Vd.c. (恒压), 1.7A, 配套光源: 40.8W	tc:90℃, 不可调光
3.	XLC-25-12	输出: 12Vd.c. (恒压), 2.1A, 配套光源: 25.2W	tc:85℃, 不可调光
4.	XLC-25-24	输出: 24Vd.c. (恒压), 1.05A, 配套光源: 25.2W	tc:85℃, 不可调光
输入: 110-240V~ 50/60Hz, ta:50℃(当输入电压为 200-240V~), ta:40℃(当输入电压为 110-200V~)			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622423

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，EL，II 类，IP20，部分型号控制端口调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 04 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622423

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H-S	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	不可调光, 半灌封
2.	XLC-40-H-SN	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	不可调光, 半灌封
3.	XLC-40-H-BS	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-40-H-BSN	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-40-H-DA2S	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-40-H-DA2SN	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-25-H-S	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	不可调光, 非灌封
8.	XLC-25-H-SN	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	不可调光, 非灌封
9.	XLC-25-H-BS	输出: Max. 60V $\overline{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622423

证书附页: 第 2 页 共 2 页

10.	XLC-25-H-BSN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封
11.	XLC-25-H-DA2S	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
12.	XLC-25-H-DA2SN	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
13.	XLC-40-H-KNS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
14.	XLC-40-H-MAS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 半灌封
15.	XLC-25-H-KNS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 非灌封
16.	XLC-25-H-MAS	输出: Max. 60V $\overline{=}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 非灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, ta:50 $^{\circ}$ C (当输入电压为 200-240V $\sim$), ta:40 $^{\circ}$ C (当输入电压为 110-200V $\sim$), SELV,  ,  ,  , 			
备注: 三合一调光方式: 0-10V $\overline{=}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622424

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交直流电子控制装置（内装式（II 类），恒压模式，安全特低电压，部分型号控制端口调光，EL，定温热保护：110℃）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。176-280VDC

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日 有效期至：2029 年 04 月 21 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622424

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLC-40-H	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	不可调光, 半灌封
2.	XLC-40-H-N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	不可调光, 半灌封
3.	XLC-40-H-B	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	三合一调光, 半灌封
4.	XLC-40-H-BN	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	三合一调光, 半灌封
5.	XLC-40-H-DA2	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
6.	XLC-40-H-DA2N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.6-1.4A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90°C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 半灌封
7.	XLC-25-H	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	不可调光, 非灌封
8.	XLC-25-H-N	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	不可调光, 非灌封
9.	XLC-25-H-B	输出: Max. 60V _{DC} , 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85°C	三合一调光, 非灌封

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024011002622424

证书附页: 第 2 页 共 2 页

10.	XLC-25-H-BN	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	三合一调光, 非灌封
11.	XLC-25-H-DA2	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, PUSH 调光, 非灌封
12.	XLC-25-H-DA2N	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, NFC 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85 $^{\circ}$ C	DALI2.0 调光, 非灌封
13.	XLC-40-H-KN	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	KNX 调光, PUSH 调光, 半灌封
14.	XLC-40-H-MA	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.6-1.4A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 40W, tc:90 $^{\circ}$ C	Matter 调光, 半灌封
15.	XLC-25-H-KN	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, KNX 调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85	KNX 调光, PUSH 调光, 非灌封
16.	XLC-25-H-MA	输出: Max. 60V $\bar{\text{=}}$, 0.3-1.05A (恒流, 拨码开关调节), 配套光源: Max. 25W, tc:85	Matter 调光, 非灌封
输入: 110-240V $\sim$ 50/60Hz, SELV,  ,  ,  , 内装式			
备注: 三合一调光方式: 0-10V $\bar{\text{=}}$ 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司